別記様式2

平成26年度　最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	赤平市				
施設名	赤平市じん芥処理場				
施設所在地	赤平市字茂尻180番地5				
許可(届出)年月日	(届出) 平成5年7月5日	許可番号	衛施第191－9号		
				技術管理者	岩　下　幸　範
埋立地面積	29，000㎡	埋立容量	140，193㎥	しゃ水工	シート防水一重
浸出水処理施設規模	30㎥／日(平均)	浸出水処理方法	生物処理(回転円盤)＋凝集沈殿方式		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・ 産業廃棄物(燃え殻 汚泥 廃プラスチック類 紙くず 木くず 繊維くず 動植物性残さ ゴムくず 金属くず ガラスくず 陶磁器くず 鉱さい ばいじん)				

○ 埋立状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量(t)		109.06	202.77	148.03	116.49	157.46	120.57	135.45	153.75	104.63	63.25	92.70	134.14	1,538.30
	収集ごみ	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
	直搬ごみ(一般)	1.50	72.81	23.19	5.53	7.17	4.10	4.87	3.03	0.35	0.22	0.19	0.70	123.66
	直搬ごみ(産廃)	107.56	128.76	124.84	110.96	150.29	116.47	130.58	150.72	104.28	63.03	92.51	133.44	1,413.44
焼却残渣(t)														
中間処理残渣(t)		0.00	54.15	124.01	48.29	0.00	0.00	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	269.90
埋立ごみ量(t)		109.06	256.92	272.04	164.78	157.46	120.57	135.45	197.20	104.63	63.25	92.70	134.14	1,808.20
埋立ごみ量(㎥)		56.65	216.81	189.12	91.18	85.50	56.90	68.39	112.92	48.08	29.60	54.89	103.83	1,113.87
覆土量(㎥)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00
埋立容量(㎥)		56.65	216.81	189.12	91.18	85.50	56.90	786.39	112.92	48.08	29.60	54.89	103.83	1,831.87

※ 前年度末の埋立残余容量　　38,765 ㎥

○ 地下水、放流水等の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値
浸出水	pH	7.2	7.2	7.2	7.6	7.3	7.1	7.3	7.3	7.4	7.7	7.6	7.5	
	BOD又はCOD(mg／L)	4.6	1.6	4.6	1.9	4.2	5.1	2.7	3.0	4.0	3.5	4.0	4.1	5.1
	SS(mg／L)	19.0	21.0	20.0	22.0	16.0	23.0	19.0	30.0	21.0	21.0	15.0	20.0	30.0
	窒素含有量(mg／L)	68.0	81.0	78.0	76.0	50.0	64.0	75.0	65.0	65.0	65.0	67.0	56.0	81.0
放流水	pH	7.2	7.1	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.6	
	BOD又はCOD(mg／L)	0.0	0.5	0.9	0.5	0.5	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9
	SS(mg／L)	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0
	窒素含有量(mg／L)	62.0	79.0	68.0	71.0	46.0	59.0	65.0	59.0	56.0	60.0	63.0	53.0	79.0
地下水	電気伝導率(上流)	14.0	18.0	25.0	19.0	30.0	30.0	28.0	32.0	33.0	31.0	29.0	23.0	
	電気伝導率(下流)	17.0	20.0	54.0	77.0	49.0	57.0	69.0	67.0	74.0	73.0	80.0	45.0	
	塩化物イオン(上流)	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	
	塩化物イオン(下流)	4.00	3.00	3.00	5.00	2.00	3.00	5.00	5.00	6.00	6.00	7.00	8.00	

注1)　排水基準等に係る項目(基準省令第1条第2号第14号ハ(2)に規定する項目を除く)、地下水等検査項目について水質測定を実施した場合は、計量証明書を添付すること。

○ その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水の内部貯留	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
法面、擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	